



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁODAWIE**

Włodawa, dnia 13 kwietnia 2021r.

22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66
tel. (82) 57-21-405; fax. (82) 546-15-20

e-mail: psse.wlodawa@pis.gov.pl, <http://psse.wlodawa.pis.gov.pl>

ONS-HK.903.1.14.5.2021



**Gmina Hanna
ul. Rynek 2/1
22-220 Hanna**

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 195), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028 z późn.zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie

po zapoznaniu się z wynikami z badań wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Hanna, należącego do Gminy Hanna, ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej zawartych w sprawozdaniach z badań z dnia 02.04.2021r. sporządzonych przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

1. **NR 161981/21/SOK** – Budynek socjalny, łazienka ogólnodostępna w Hannie
2. **NR 161982/21/SOK** – Szkoła Podstawowa w Zaświatyczach

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Hanna

Uzasadnienie

W ramach kontroli wewnętrznej w dniach 22.03.2021r. zostały pobrane próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Hanna: Budynek socjalny, łazienka ogólnodostępna w Hannie i Szkoła Podstawowa w Zaświatyczach. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie po zapoznaniu się z wynikami z badań wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Hanna, należącego do Gminy Hanna, ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej, zawartych w sprawozdaniach z badań: **NR 161981/21/SOK** i **NR 161982/21/SOK** z dnia 02.04.2021r. sporządzonych przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia stwierdza przydatność produkowanej wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Hanna.

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
we Wrocławiu

mgr inż. Marusz Januszko

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a