



BILANS POWIERZCHNI		
NR POM.	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA m ²
1.1	HOL	33,97
1.2	SANITARIATY	8,66
1.3	SANITARIATY	8,47
1.4	BIBLIOTEKA	46,49
1.5	POM. BIUROWE	15,08
1.6	ANEXS KUCHENNY	15,22
1.7	SALA KONFERENCYJNA	90,04
RAZEM POW. UŻYT. m ² :		217,93

OŚWIETLENIE PODSTAWOWE:

- A1 OPRAWA LED NASTROPOWA, KWADRATOWA 600x600, IP20, 27W, 3800LM, 840, przesłona mikropryzmatyczna
- A2 OPRAWA LED NASTROPOWA, KWADRATOWA 600x600, IP20, 32W, 4800LM, 840, przesłona mikropryzmatyczna
- A3 OPRAWA LED NASTROPOWA, KWADRATOWA 600x600, IP20, 40W, 5800LM, 840, przesłona mikropryzmatyczna
- A5 OPRAWA LED NASTROPOWA, KWADRATOWA 600x600, IP20, 27W, 3800LM, 840, przesłona opalizowana PMMA
- A6 OPRAWA LED NASTROPOWA, KWADRATOWA 600x600, IP20, 40W, 5800LM, 840, przesłona opalizowana PMMA
- K1 OPRAWA LED NADLUSTERKOWA, IP44, 11W, 1300LM, 840
- L1 OPRAWA LED NASTROPOWA, IP54, 26W, 2400LM, 840

STEROWANIE OŚWIETLENIEM:

- ŁĄCZNIK SCHODOWY, IP20, p1
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, IP20, p1
- CZUJNIK RUCHU Z FUNKCJĄ OBECNOŚCI

OZNACZENIE OBWODÓW



OŚWIETLENIE AWARYJNE:

- AW3 Oprawa oświetlenia awaryjnego n/t LED 2W, AT min. 1h; IP20 II klasa izolacji; opyka otwart a
- AW3c Oprawy oświetlenia awaryjnego n/t LED 3W, AT 1h; IP65 II klasa izolacji; przystosowana do pracy w niskich temperaturach od -15 do +40
- EWT Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego z pikogramem LED 1,2W AT min. 1h IP20; II klasa izolacji; n/t

INWESTOR	URZĄD GMINY HANNA		
ADRES BUDOWY	22-220 HANNA, GOKIS nr. geod. działki 316/7		
OBIEKT	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie		
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA OŚWIETLENIA - RZUT PIĘTRA		
SKALA 1:100	PROJEKTANT	mgr inż. Zbigniew Porębski LUB/0038/POOE/14 specj.Instalacyjna	
RYS. NR E7	DATA Styczeń 2019		