



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁODAWIE

Włodawa, dnia 12 listopada 2021r.

22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66
tel. (82) 57-21-405; fax. (82) 546-15-20

e-mail: psse.wlodawa@pis.gov.pl, <http://psse.wlodawa.pis.gov.pl>

ONS-HK.903.1.14.20.2021

URZĄD GMINY w HANNIE	
Wpł. dnia	2021-11-17
L. dz.	1915
Podpis	Gmina Hanna ul. Rynek 2/1 22-220 Hanna

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 195), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028 z późn.zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie

po zapoznaniu się z wynikami z badania wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Hanna, należącego do Gminy Hanna, ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej zawartych w sprawozdaniach z dnia 02.11.2021r.:

- 1) **NR 900041645/21/SOK** – punkt poboru: hydrofornia w Hannie, ul. Dworska 13,
- 2) **NR 900041646/21/SOK** – punkt poboru: Gospodarstwo Rolne, Pawluki 21,
- 3) **NR 900041647/21/SOK** – punkt poboru: Gospodarstwo Rolne, Lack 36,
- 4) **NR 900041648/21/SOK** – punkt poboru: Gospodarstwo Domowe, Kuzawka 2,
- 5) **NR 900041649/21/SOK** – punkt poboru: Szkoła Podstawowa w Hannie, Zespół Szkół, ul. Szkolna 1 - kuchnia,
- 6) **NR 900041650/21/SOK** – punkt poboru: Urząd Gminy Hanna, ul. Rynek 2/1, z dnia 30.10.2021r.:
- 7) **NR 900041651/21/SOK** – punkt poboru: Gospodarstwo Domowe, Janówka 40, oraz z dnia 03.11.2021r.:
- 8) **NR 580782/21/SOK** – punkt poboru: Gospodarstwo Rolne, Pawluki 21,
- 9) **NR 580783/21/SOK** – punkt poboru: Szkoła Podstawowa w Hannie, ul. Szkolna 1,

sporządzonym przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Hanna

Uzasadnienie

W ramach kontroli wewnętrznej w dniach 18.10.2021r. i 25.10.2021r. zostały pobrane próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Hanna. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie po zapoznaniu się z wynikami z badań wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Hanna, należącego do Gminy Hanna, ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna wykonanymi w ramach kontroli wewnętrznej, zawartymi w sprawozdaniach z badań z dnia 02.11.2021r.: **NR 900041645/21/SOK**, **NR 900041646/21/SOK**, **NR 900041647/21/SOK**, **NR 900041648/21/SOK**, **NR 900041649/21/SOK** oraz **NR 900041650/21/SOK**, z dnia 30.10.2021r.: **NR 900041651/21/SOK** oraz z dnia 03.11.2021r.: **NR 580782/21/SOK** **NR 580783/21/SOK** sporządzonych przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, stwierdza przydatność produkowanej wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Hanna.

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
we Włodawie

mgr inż. Mariusz Januszko

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a