

WÓJT GMINY HANNA
ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna
tel. 83 379 80 27, fax 83 379 80 17

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Hannie”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Hanna, 01.03.2019 r.

Znak sprawy: RiOŚ.271.3.2019.SP

WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:
„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Hannie”

(Znak sprawy: RiOŚ.271.3.2019.SP)

Ogłoszenie BZP Nr 513839-N-2019 z dnia 2019-02-13

- A. **Zamawiający** – Gmina Hanna, 22-220 Hanna, ul. Rynek 2/1 działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) dalej „ustawy Pzp”, **wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)** w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zapytanie z dnia 28.02.2019r.

Proszę o wyjaśnienie niżej wymienionych zagadnień:

Pytanie 1.

W opisie P.T. podłogi i posadzki wg rysunków przekrojów, czy nad parterem i piętrzem mają być wymienione tak jak w opisie przekrojów z uwzględnieniem styropianu.

Odpowiedź;

Nowe podłogi i posadzki z dociepleniem ze styropianu będą w piwnicy i na parterze w części niepodpiwniczonej. W części podpiwniczonej docieplenie stropu od spodu. Tak jest ujęte w kosztorysie. Czyli posadzki istniejące pozostają na parterze w części podpiwniczonej i na piętrze.

Pytanie 2.

Przy wymianie posadzek z ociepleniem w piwnicy ulegną zabrudzeniu ściany, proszę o wyjaśnienie co z malowaniem ścian.

Odpowiedź;

W kosztorysie nie przewiduje się malowania ścian. Takie ustalenia były z Inwestorem.

Pytanie 3

Przy opasce odwadniającej nie ujęto obrzeży, czy mają być uwzględnione.

Odpowiedź;

Kosztorys uwzględnia rozebranie opaski i ułożenie ponowne z tych samych materiałów. Ułożenie ponowne uwzględnia tylko robocizną i sprzęt, a materiał to tylko pospółkę (opis techniczny w części budowlanej w pkt. 3.5 szczegółowo uwzględnia zakres robót związanych z dociepleniem ścian fundamentowych od zewnątrz - ale nie napisane jest jednoznacznie, że wykorzystujemy materiał z demontażu opaski).

Projekt pn.: „*Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Hannie*”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Pytanie 4

Przy istniejących oknach nie uwzględniono wymiany parapetów zewnętrznych co przy grubości 16 cm ocieplenia parapety należałoby wymienić.

Odpowiedź;

Przewiduje się wyminę wszystkich parapetów zewnętrznych poz. 6 przedmiaru.

Pytanie 5

Przy oknach do wymiany nie uwzględniono parapetów zewnętrznych.

Odpowiedź;

Przewiduje się wyminę wszystkich parapetów zewnętrznych poz. 6 przedmiaru

Pytanie 6

Na czy ma polegać zlicowanie istniejących skrzynek elektrycznych są to skrzynki zakładu energetycznego, do których nie ma dostępu.

Odpowiedź;

Inwestycja nie dotyczy instalacji elektrycznej. Zamontowane skrzynki instalacji elektrycznej na zewnątrz obiektu, w tej chwili wystają poza elewację około 3cm, po wykonaniu nowych elewacji będzie wewnątrz. Przedmiar poz. 5 zakłada nowe drzwiczki w celu zlikwidowania wnęki, zlicowania wnęki z elewacją. Można to rozwiązać inaczej, np. zdemontować istniejące skrzynki instalacji elektrycznej i ponownie wbudować tak, aby licowały z elewacją.

Pytanie 7

Co z malowaniem ścian wewnętrznych po wymianie instalacji c.o. oraz nie uwzględniono przekuć i zabetonowania otworów.

Odpowiedź;

W przedmiarze nie uwzględniono malowania ścian. Przekucia i zabetonowanie otworów uwzględniono w obmiarze branży sanitarnej - poz. 109,111.

Pytanie 8

W przedmiarze technologia kotłowni - opis szkoła podstawowa Rusków.

Odpowiedź;

Oczywisty błąd - wszystko w opisie dotyczy UG Hanna.

B. W oparciu o art. 38 ust.6 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, tym samym:

w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. d) SIWZ przed zmianą jest:

Nie otwierać przed dniem 04.03.2019 r. do godz. 10:15

w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. d) SIWZ po zmianie jest:

Nie otwierać przed dniem 07.03.2019 r. do godz. 10:15

w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ przed zmianą jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 7.16 należy złożyć w terminie do dnia 04.03.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Hanna,

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Hannie”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna
(Sekretariat Urzędu Gminy – pokój nr 2).

w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ po zmianie jest:

*Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 7.15 należy złożyć w terminie
do dnia 07.03.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie*

Urzędu Gminy Hanna,
ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna
(Sekretariat Urzędu Gminy – pokój nr 2).

w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie


Urzędu Gminy Hanna,
ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna
(Sala Konferencyjna).

w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie

Urzędu Gminy Hanna,
ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna
(Sala Konferencyjna).

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

WÓJT

mgr Czesław Kozalik
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)